

岳阳市生态环境局

岳环评辐表[2022]08号

关于湖南岳阳北 500kV 变电站 220kV 送出工程 环境影响报告表的批复

国网湖南省电力有限公司岳阳供电分公司：

你公司《关于申请对湖南岳阳北 500kV 变电站 220kV 送出工程环境影响报告表进行审批的函》及相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、湖南岳阳北 500kV 变电站 220kV 送出工程包括新建华岳电厂-昆山 I、II 回 π 入岳阳北 220kV 线路工程、新建巴陵-梅子牵-坪田牵(坪田牵侧)改入岳阳北 220kV 线路工程、新建巴陵-梅子牵-坪田牵(巴陵侧)及昆山-巴陵 I 线(巴陵侧)改入岳阳北 220kV 线路工程、新建岳阳北-依江 I、II 回 220kV 线路工程。(1) 新建华岳电厂-昆山 I、II 回 π 入岳阳北 220kV 线路工程：新建线路路径长约 15.8km，双回架设；配套拆除华岳电厂-昆山 I、II 回线路#34-#38、#73 塔等，拆除线路 11.3km，拆除杆塔 13 基；对 220kV 岳昆 I、II

回#38~#73 塔段线路进行耐热改造,改造长度为 10.9km, 将原导线更换为 $2 \times \text{JNRLH}60/\text{LB1A}-300/40$ 铝包钢芯耐热铝绞线; 将形成的岳阳北变~昆山变 I、II 回线路与昆山变~康王变 I、II 回线路在昆山变站外进行短接, 形成岳阳北变至康王变 I、II 回线路, 短接工程包含昆巴线 I、II 线升高改造 0.17km, 昆山变站外短接线路 0.6km。(2) 新建巴陵-梅子牵-坪田牵(坪田牵侧)改入岳阳北 220kV 线路工程: 新建线路路径长约 10.9km, 其中同塔双回单边挂线线路 8.4km, 单回线路 2.5km, 需配套拆除原巴梅坪线~坪支线导线 0.8km, 拆除杆塔 3 基。

(3) 新建巴陵-梅子牵-坪田牵(巴陵侧)及昆山-巴陵 I 线(巴陵侧)改入岳阳北 220kV 线路工程: 新建架空线路路径长 14.45km, 其中单回线路 0.35km, 双回线路 14.1km。拆除铁塔 1 基。(4) 新建岳阳北-依江 I、II 回 220kV 线路工程: 新建线路全长 26.47km, 其中单回线路 25.0km, 双回线路 1.47km, 拆除铁塔 2 基。建设地点位于岳阳市云溪区、岳阳经济技术开发区。本工程静态总投资约为 33085 万元, 其中环保投资约为 96.5 万元, 占总投资 0.29%。根据中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司对本工程的环评分析结论、专家评审意见及岳阳市生态环境局云溪分局、岳阳市生态环境局

岳阳经济技术开发区分局的初审意见，建设单位在落实《湖南岳阳北 500kV 变电站 220kV 送出工程环境影响报告表》(以下简称《报告表》)及专家提出的各项建议和污染防治措施的前提下，从环境保护角度，我局同意该工程按《报告表》提出的工程规模、性质、路径建设。

二、在工程设计、施工、运行管理中，必须全面落实《报告表》提出的各项环保措施，并着重做好如下工作：

1、严格落实工频电、磁场污染防治等环保措施，按照设计规程施工，确保本工程的电磁环境满足国家相关法规和环境标准要求。

2、输电线路经过居民建筑等环境敏感点时，应尽量优化，避免跨越常住人的房屋，若无法避让必须跨越房屋时，须告知被跨越房屋户主，并适当抬高对地高度，尽量减小对居民的影响，确保跨线的居民建筑等环境敏感点满足国家电磁环境限值要求和居民点声环境质量要求。

3、输电线路建设经过山区林地时，应尽量采取高低腿，尽量加大档距跨越，尽量减少占地和树木砍伐，防止生态破坏和景观的影响；经过农田区域时应采取优化措施，尽量减少耕地占用及耕作的影响，临时施工占地应及时恢复原貌。

4、对湖南云溪清溪森林公园的保护要求：施工单位严格对塔基进行定位，不得随意进入森林公园范围，不得在森林公园范围内设置临时施工场地。不得将施工垃圾丢弃在森林公园内。加强人员培训，严禁施工人员对森林公园造成人为破坏。

5、施工期应按《报告表》提出的要求，落实污染控制措施，文明施工，减少噪声、扬尘对周围环境的影响，将施工影响降低到最低，确保噪声、扬尘污染物达标排放。

6、加强电磁环境的科普宣传，预防和减少纠纷。项目一旦出现纠纷投诉，建设单位应积极应对，及时联系有资质的监测单位进行监测，并迅速完善有关辐射安全防护措施，妥善处理纠纷。

三、工程建设内容发生重大变更时必须重新向我局申请办理环境保护审批手续，如自批复之日起超过5年方动工建设，必须重新申请办理环境保护审批手续。

四、本项目竣工后，应按法定时限要求开展环保竣工自主验收工作，并按时在全国建设项目竣工环境保护验收信息平台填报验收相关信息。

五、建设单位在收到批复后15个工作日内将批复及环

评文件送至岳阳市生态环境局云溪分局、岳阳市生态环境局
岳阳经济技术开发区分局，本工程由岳阳市生态环境局云溪
分局、岳阳市生态环境局岳阳经济技术开发区分局负责辖区
内日常环境监管工作。



抄送：岳阳市生态环境局云溪分局、岳阳市生态环境局岳阳
经济技术开发区分局