

设计证书甲级编号 A143000700  
FIRST CLASS SERIAL NUMBER OF DESIGN CERTIFICATE: A143000700

建设单位  
CLIENT

岳阳康复医院

工程名称  
PROJ. NAME

岳阳康复医院改造项目

子项名称  
SUB-ITEM

### 3#老年呵护中心

设计签字  
SIGNATURE

项目经理 PROJECT MANAGER	蒋霖	蒋霖
设计总负责人 CHIEF DESIGNER	蒋霖	蒋霖
专业负责人 SPE. DESIGNER	王忠	王忠
设计 DESIGNER	王忠	王忠
	高聪	
制图 DRAW	王忠	王忠
校对 CHECKED	陈昕	陈昕
审核 EXAMINED	曾新宇	曾新宇
审定 APPROVED	胡海峰	胡海峰

注册人  
REGISTRANT


出图盖章  
STAMP

图 纸 名 称  
DRAWING TITLE

二层消防报警平面图

工程代号 PROJ. NO.	2024-AK035-13
图 别 D. S.	电施
版 次 VER. No.	1.0
图 号 D. NO.	040
日 期 DATE	2025.05

本图需加盖本司出图签章，否则一律无效



梯地面标高1.8m以上设置有效可开启面积为2.1平方米,1.5m处设置手动开启装置

更换避难间防火窗

更換避難間防火窗

楼梯地面标高1.8m以上设置有效开启面积为2.1平方米,1.5m外设置手动开启装置

