

给排水 WATER S.D.	工艺 CRAFT
结构 STRUCT.	弱电 WEAK CURRENT
建筑 ARCH.	电气 ELECT.
暖通 H.V.A.C.	暖通 H.V.A.C.



湖南省建筑设计院集团股份有限公司
HUNAN ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE GROUP CO.,LTD.

设计证书甲级编号 A143000700
FIRST CLASS SERIAL NUMBER OF DESIGN CERTIFICATE: A143000700

建设单位
CLIENT

岳阳康复医院

工程名称
PROJ. NAME

岳阳康复医院改造项目

子项名称
SUB-ITEM

3#老年呵护中心

设计签字
SIGNATURE

项目经理 PROJECT MANAGER	蒋霖	蒋霖
设计总负责人 CHIEF DESIGNER	蒋霖	蒋霖
专业负责人 SPE. DESIGNER	王忠	王忠
设计 DESIGNER	王忠	王忠
	高聪	
制图 DRAWER	王忠	王忠
校对 CHECKED	陈昕	陈昕
审核 EXAMINED	曾新宇	曾新宇
审定 APPROVED	胡海峰	胡海峰

注册人
REGISTRANT

出图盖章
STAMP


图纸名称
DRAWING TITLE

负一层应急照明平面图

工程代号 PRO. NO.	2024-AK035-13
图别 D. S.	电路
版次 VER. No.	1.0
图号 D. NO.	028
日期 DATE	2025.05



本图需加盖本司出图签章，否则一律无效



负一层应急照明平面图 1:100

所有门垛宽度标注尺寸均为100,内隔端、固定家具定位详见装饰平面图
本层建筑面积: 807.51平方米;
负一层未对原有图审通过建筑图进行修改, 仅做装修面层设计。