


给排水 WATER S.D.	工艺 DRIFT
结构 STRUCT.	弱电 WEAK CURRENT
建筑 ARCH.	电气 ELECT.
暖通 HEATING & VENT.	



一层电力平面图

所有门垛宽度标注尺寸均为100,内隔端、固定家具定位详见装饰平面图  
本层建筑面积: 817.55平方米;  
总建筑面积: 8347.36平方米;  
首层最大使用人数约100人,所需疏散净宽度为1米,本层三个直接对外的安全出口,总宽度为7.2米。



设计证书甲级编号 A143000700  
FIRST CLASS SERIAL NUMBER OF DESIGN CERTIFICATE: A143000700

建设单位  
CLIENT

岳阳康复医院

工程名称  
PROJ. NAME

岳阳康复医院改造项目

子项名称  
SUB-ITEM

3#老年呵护中心

设计签字  
SIGNATURE

项目经理 PROJECT MANAGER	蒋霖	蒋霖
设计总负责人 CHIEF DESIGNER	蒋霖	蒋霖
专业负责人 SPE. DESIGNER	王忠	王忠
设计 DESIGNER	王忠	王忠
制图 DRAWER	王忠	王忠
校对 CHECKED	陈昕	陈昕
审核 EXAMINED	曾新宇	曾新宇
审定 APPROVED	胡海峰	胡海峰

注册人  
REGISTRANT

出图盖章  
STAMP

图纸名称  
DRAWING TITLE

一层电力平面图

工程代号  
PRO. NO.

图别  
D. S.

版次  
VER. No.

图号  
D. NO.

日期  
DATE

2024-AK035-13  
电路  
1.0  
019  
2025.05

本图需加盖本司出图签章, 否则一律无效