




图例材料表			
序号	图例	型号	名称
1			分离式 电气火灾监控探测器
2			组合式 电气火灾监控探测器
3			外置温度探测器
4		CPF-RTD	监控单元
5		电气火灾报警二总线: WDZB1N-RYSP-2x1.5mm <sup>2</sup>	JDG20
6		RS-485总线: WDZB1N-RYSP-2x1.5mm <sup>2</sup>	JDG20



电气火灾监控接线示意图

5		RS-485总线	WDZB1N-RYSP-2x1.5mm <sup>2</sup>	JDG20	
4		消防电源无极性二总线	WDZB1N-RYSP-2x1.5mm <sup>2</sup>	JDG20	
3		消防设备电源状态监控器	CPK-FP	台	立柜式
2		单相单相电压电流信号传感器		台	导轨式
1		双路三相电压电流信号传感器	CPK-DS	台	导轨式
序号	图例	名称	型号	单位	安装方式



3#栋老年医疗呵护中心电气火灾监控、消防电源监控系统图



湖南省建筑设计院集团有限公司  
HUNAN ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE GROUP CO.,LTD.

设计证书甲级编号 A143000700  
FIRST CLASS SERIAL NUMBER OF DESIGN CERTIFICATE: A143000700

建设单位  
CLIENT

岳阳康复医院

工程名称  
PROJ. NAME

岳阳康复医院改造项目

子项名称  
SUB-ITEM

3#老年呵护中心

设计签字  
SIGNATURE

项目经理  
PROJECT MANAGER 蒋霖

设计总负责人  
CHIEF DESIGNER 蒋霖

专业负责人  
SPE. DESIGNER 王忠

设计  
DESIGNER 王忠

制图  
DRAWER 王忠

校对  
CHECKED 陈昕

审核  
EXAMINED 曾新宇

审定  
APPROVED 胡海峰

注册人  
REGISTRANT

出图盖章  
STAMP

图纸名称  
DRAWING TITLE

工程代号  
PROJ. NO. 2024-AK035-13

图别  
D. S. 电气

版本  
VER. NO. 1.0

图号  
D. NO. 016

日期  
DATE 2025. 05



本图需加盖本司出图签章，否则一律无效