



☐ Y 失压脱扣器

1、在1#楼发生火灾时，应通过八人日初报警系统切除1#楼所有非消防电源；在2#楼或3#楼发生火灾时，应通过八人日初报警系统切除2#楼、3#楼和全楼消防电源。

