总 图 SITE PLAN	建 筑 ARCH.	结 构 STRUCT.	给排水 WATER S.& D.
暖 通 A.C.& VENT.	电 气 ELEC.	弱 电 WEAK CURRENT	工 艺 CRAFT


上层楼板
40x4镀锌角钢
电动卷轴
封闭式吊顶
铝合金收口条
≥500
玻纤防火布（不燃性）
铝合金配重压条


上层楼板
40x4镀锌角钢
挡烟垂壁封闭至板底（梁下）
非封闭式吊顶
≥500
6厚钢化夹丝防火玻璃
每块长度≤2m

27 通用

封闭吊顶可升降柔性挡烟垂壁做法 1：10

27a 通用

非封闭吊顶嵌入式固定挡烟垂壁做法 1：10

湖南省建设工程施工图审查文件审查合格专用章
益阳施工图审查服务有限公司
S18017
房屋建筑工程：一类
市政工程（道路）：二类
有效期至2025.12.31

2025.06.30

湖南省建筑设计院集团股份有限公司
HUNAN ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE GROUP CO.LTD.

设计证书甲级编号 A143000700
FIRST CLASS SERIAL NUMBER OF DESIGN CERTIFICATE: A143000700

建设单位 CLIENT		
岳阳康复医院		
工程名称 PROJ. NAME		
岳阳康复医院病房改造提升项目		
子项名称 SUB-ITEM		
3#老年呵护中心		
设计签字 SIGNATURE		
项目经理 PROJECT MANAGER	蒋霖	
设计总负责人 CHIEF DESIGNER	蒋霖	
专业负责人 SPE. DESIGNER	高聪 李丽敏	
设 计 DESIGNER	高聪	
	高聪	
制 图 DRAWER	李丽敏	
校 对 CHECKED	吴忠	
审 核 EXAMINED	欧阳瀚斌	
审 定 APPROVED	朱旭峰	
注册人 REGISTRANT	谢英华	

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：谢英华
注册号：4300070-128
有效期：至2025年12月

出图盖章
STAMP

湖南省建筑设计院集团股份有限公司
出图专用章
等级：甲级 编号：A143000700

图纸名称 DRAWING TITLE	
节点图（七）	
工程代号 PRO. NO.	2025-IQ006-02
图 别 D. S.	装施
版 次 VER. No.	1.0
图 号 D. NO.	JD-07
日 期 DATE	2025.06

本图需加盖本司出图签章，否则一律无效