




给排水 WATER & D.	工艺 CRAFT
结构 STRUCT.	弱电 WEAK CURRENT
建筑 ARCH.	电气 ELECT.
暖通 HEATING & VENT.	



23 防火卷帘吊顶收口做法详图 1: 10
通用




24 防火卷帘上部穿管线封堵做法详图 1: 10
通用



注：挂帘导轨均要与上层楼板或独立承重构件连接，每个U型导轨吊点不小于5个，不得直接与吊顶龙骨连接。

25 明装医用挂帘/输液导轨固定做法 1: 10
通用



注：挂帘导轨均要与上层楼板或独立承重构件连接，每个U型导轨吊点不小于5个，不得直接与吊顶龙骨连接。

26 挂装医用挂帘/输液导轨固定做法 1: 10
通用



湖南省建筑设计院集团股份有限公司
HUNAN ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE GROUP CO., LTD.

设计证书甲级编号 A143000700
FIRST CLASS SERIAL NUMBER OF DESIGN CERTIFICATE: A143000700

建设单位
CLIENT

岳阳康复医院

工程名称
PROJ. NAME

岳阳康复医院病房改造提升项目

子项名称
SUB-ITEM

3#老年呵护中心

设计签字
SIGNATURE

项目经理 PROJECT MANAGER	蒋霖	
设计总负责人 CHIEF DESIGNER	蒋霖	
专业负责人 SPE. DESIGNER	高聪 李丽敏	
设计 DESIGNER	高聪	
制图 DRAWER	李丽敏	
校对 CHECKED	吴忠	
审核 EXAMINED	欧阳瀚斌	
审定 APPROVED	朱旭峰	
注册人 REGISTRANT	谢英华	

出图盖章
STAMP

图纸名称
DRAWING TITLE

节点图 (六)

工程代号 PRO. NO.	2025-1Q006-02
图别 D. S.	装施
版次 VER. No.	1.0
图号 D. NO.	JD-06
日期 DATE	2025.06



本图需加盖本司出图签章，否则一律无效