

不得在图纸上量取尺寸施工。
如有任何不符事宜，请在施工前与设计师会商。
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。

会 签		
建 筑专业		
结 构专业		
给排水专业		
电 气专业		
暖通专业		



岳阳市规划勘测设计院有限公司
建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305

项目负责人	陈志宇	陈志宇
审定人	吴 勇	吴 勇
审核人	吴 勇	吴 勇
专业负责人	刘 娜	刘 娜
校 对 人	黄 佳	黄 佳
设计人	易文星	易文星

档案号:

建设单位:
岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局
(岳阳市岳阳楼区汇城发展集团有限公司)

工程名称:
剪刀池社区驿马巷周边文体
及公共设施提质改造工程

子项名称:
食堂改造

图 名
改造后食堂一层通风、防排烟平面图

图 册

日 期 2025. 7

比 例 见图

图 号: 暖通-04

版本号:

版本说明

版本	日期	审核	备注



设备用房通风风机设备材料表													
序号	设备编号	名称	服务区域	系统功能				风量 m³/h	全压 Pa	功率 kW	电压 V	风机效率 %	Ws
				平时送风	平时排风	气体火灾后送风	事故排风						
1	PF-1F-1	送流风机	厨房		√		√	7941	213	1.1	380	80	--

注: 1. 本设备表数量仅供参考, 具体数量以图纸为准; 2. 所有风机订购和安装时, 应对照图纸核实进风和出风方向及尺寸。

吊顶式换气扇性能参数表													
序号	设备编号	名称	服务区域	系统功能				风量 m³/h	全压 Pa	功率 W	电压 V	噪声 dB(A)	参考重量 kg
				平时送风	平时排风	气体火灾后送风	事故排风						
1	PQ-1	通风器	厨房、冷藏、更衣室、卫生间		√			210	190	32	220	46	--

注: 1. 本设备表数量仅供参考, 具体数量以图纸为准; 2. 所有风机订购和安装时, 应对照图纸核实进风和出风方向及尺寸。3. 风机能效等级不低于2级。